



объект
по 25.08.2018

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комсндантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-22- 313

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«28» августа 2018 г.

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4, каб. 10.

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарном надзору Вакула Ольга Викторовна, рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 2-22- 313, вынесенное «28» августа 2018 года по ч. 1, ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица, гражданина Российской Федерации:

1. Фамилия, имя, отчество: Мартемьянова Ольга Анатольевна;

1. Фамилия, имя, отчество: Аксельрод Галина Ханьевна;

2. Дата и место рождения: 24.02.1951 г.р. г. Ленинград

3. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126, к. 1, кв. 55

4. Адрес фактического проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126, к. 1, кв. 55

5. Место работы, учебы: ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга

6. Занимаемая должность: директор школы;

7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 4002 № 662328, выдан (отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга, 02.07.2002 года.

8. Подвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административном наказанию подвергался: не подвергалась

28.08.2018 года в 10 часов 00 минут при составлении акта проверки по результатам проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-552 от 17.07.2018 года в отношении объекта защиты – здание общеобразовательной организации, правообладателем которого является Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8, лит. А, директором ответственного за пожарную безопасность (на основании приказа № 23-к от 11.02.2002 года) Аксельрод Галиной Ханьевной были допущены нарушения требований пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а именно:

1. Заполнение дверного проема в помещении кабинета труда на первом этаже здания, выделенного противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу запо

нения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

2.Заполнение дверного проема в помещении книгохранилища на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

3.Заполнение дверного проема в помещении кабинета информатики (212 кабинет) на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

4.Заполнение дверного проема в помещении кладовой в спортивном зале на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

5.На третьем этаже левого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

6.На третьем этаже правого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

чем было совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:

Отсутствие должного внимания со стороны директора Аксельрод Г.Х. по вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта защиты Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе при обеспечения безопасности работников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

Предписание № 2-22-552/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес:
197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8, лит. А; ИНН 7814103784; ОГРН 1027807587862
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя

органа

г. Санкт-Петербургу от 17 июля 2018 года № 2-22-552

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 01 августа по 28 августа 2018 года Вакула Ольгой Викторовной старшим
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты – здание
общеобразовательной организации по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8,
лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с *Ивановым Александром С. П.*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Заполнение дверного проема в помещении кабинета труда на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной	15.06.2019	

	преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.		
2.	Заполнение дверного проема в помещении книгохранилища на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	15.06.2019	
3.	Заполнение дверного проема в помещении кабинета информатики (212 кабинет) на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	15.06.2019	
4.	Заполнение дверного проема в помещении кладовой в спортивном зале на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	15.06.2019	
5.	На третьем этаже левого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.	п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.06.2019	
6.	На третьем этаже правого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.	п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.		

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Вакула Ольга Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

_____ (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Предписание для исполнения получил:

*Инспектор ГБУ ИТММ №8
Приморского района*
_____ (подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« ____ » _____ 20 ____ г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-22-552

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления акта)

10-00
(время)

28.08.2018
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 17 июля 2018 года № 2-22-552

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здание общеобразовательной организации по
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8, лит. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8, лит. А; ИНН 7814103784; ОГРН 1027807587862

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 09 » августа 20 18 г. с 15 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность
« 28 » августа 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 3 » часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

директор 2509 школы № 48 Приморского района
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов «30» минут «09» августа 20 18 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8, лит. А указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено


(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Заполнение дверного проема в помещении кабинета труда на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
2.	Заполнение дверного проема в помещении книгохранилища на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
3.	Заполнение дверного проема в	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от	ГБОУ школа № 48

	помещении кабинета информатики (212 кабинет) на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Приморского района Санкт-Петербурга
4.	Заполнение дверного проема в помещении кладовой в спортивном зале на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
5.	На третьем этаже левого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.	п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
6.	На третьем этаже правого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.	п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фото-таблица: составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: да
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-22-556/1/1 от 28.08.2018 года
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность
- копия ПТМ на ответственного по ПБ
- копия протокола испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
- копия договора с ВДПО Приморского района
- копия договора с ЦАСПИ
- копия протокола проверки ВПВ
- копия акта проверки работоспособности АППЗ и СОУЭ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Вакула Ольга Викторовна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” августа 20 18 г.


С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ООО «Искандер» г. Амурск - Приморск
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” августа 20 18 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



ПРОТОКОЛ № 2-22-313
об административном правонарушении

28 августа 2018 года
10 час 30 мин

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4

Я, государственный инспектор Приморского района по пожарному надзору Вакула Ольга Викторовна, руководствуясь ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (№195 – ФЗ от 30.12.2001 г.), составил настоящий протокол по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4 в отношении **должностного лица:**

1. Фамилия, имя, отчество: Аксельрод Галина Ханьевна;
2. Дата и место рождения: 24.02.1951 г.р. г. Ленинград
3. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126, к. 1, кв. 55
4. Адрес фактического проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126, к. 1, кв. 55
5. Место работы, учебы: ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
6. Занимаемая должность: директор школы;
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 4002 № 662328, выдан 63 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга, 02.07.2002 года.
8. Подвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административному наказанию подвергался: не подвергалась

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

УСТАНОВИЛ:

28.08.2018 года в 10 часов 00 минут при составлении акта проверки по результатам проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-552 от 17.07.2018 года в отношении объекта защиты – здание общеобразовательной организации, правообладателем которого является Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8, лит. А, директором ответственного за пожарную безопасность (на основании приказа № 23-к от 11.02.2002 года) Аксельрод Галиной Ханьевной были допущены нарушения требований пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а именно:

1. Заполнение дверного проема в помещении кабинета труда на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
2. Заполнение дверного проема в помещении книгохранилища на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
3. Заполнение дверного проема в помещении кабинета информатики (212 кабинет) на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3

ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

4.Заполнение дверного проема в помещении кладовой в спортивном зале на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

5.На третьем этаже левого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

6.На третьем этаже правого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):

1. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
_____ (адрес места жительства) _____ (свидетелей)

2. _____

Потерпевший (при наличии):

1. _____ (ф.и.о. потерпевшего) _____ (подпись потерпевшего)
_____ (адрес места жительства)

Подпись _____ *Вакула О.В.*
(инициалы потерпевшего/протокол)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

С протоколом ознакомлен(а), и права и обязанности, предусмотренные статьей (ями)

25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

статья 51 Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1 и 25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях
В услугах переводчика не нуждаюсь.

(подпись)

рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в ОНДПР
Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу по адресу: проспект
Комендантский, дом 32, корпус 4, кабинет № 10, 28.08.2018 г. в 11 часов 00 минут
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

28.08.2018

(дата)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

Являясь рассматриваемым предметом расследования

С протоколом ознакомлен, копию получил(а)

28-08-2018

(дата)

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-22- 313
о назначении административного наказания

«28» августа 2018 года

Регистрационный индекс ПД

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления)

Я, государственный инспектор Приморского района по пожарному надзору Вакула Ольга Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 11 часов 00 минут «28» августа 2018 года

(указывается время и дата рассмотрения)

по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-22- 313 составленный « 28 » августа 2018 года государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Вакула О.В.

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица

(указывается должностное лицо или гражданин)

в отношении **должностного лица:**

1. Фамилия, имя, отчество: Аксельрод Галина Ханьевна;
2. Дата и место рождения: 24.02.1951 г.р. г. Ленинград
3. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126, к. 1, кв. 55
4. Адрес фактического проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126, к. 1, кв. 55
5. Место работы, учебы: ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
6. Занимаемая должность: директор школы;
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 4002 № 662328, выдан 63 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга, 02.07.2002 года.
8. Подвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административному наказанию подвергался: не подвергалась

Материалами установлено, что

УСТАНОВИЛ:

28.08.2018 года в 10 часов 00 минут при составлении акта проверки по результатам проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-552 от 17.07.2018 года в отношении объекта защиты – здание общеобразовательной организации, правообладателем которого является Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8, лит. А, директором ответственного за пожарную безопасность (на основании приказа № 23-к от 11.02.2002 года) Аксельрод Галиной Ханьевной были допущены нарушения требований пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а именно:

1. Заполнение дверного проема в помещении кабинета труда на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с нормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6 , ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
2. Заполнение дверного проема в помещении книгохранилища на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с нормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6 , ч.3 ст.88 ФЗ от

22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

3. Заполнение дверного проема в помещении кабинета информатики (212 кабинет) на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

4. Заполнение дверного проема в помещении кладовой в спортивном зале на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

5. На третьем этаже левого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

6. На третьем этаже правого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, 3.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
(указывается смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Аксельрод Галину Ханьевну

в соответствии с Протоколом № 2-22-313 составленным государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Вакула О.В. за нарушение требований пожарной безопасности: Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде:

Штрафа в размере 5000 рублей
(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить Аксельрод Галине Ханьевне

что настоящее постановление может быть обжаловано Главному (заместителю) государственному инспектору Приморского района по пожарному надзору (197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, каб. 1); Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000), в Приморский районный суд (197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83)

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления. В случае отсутствия жалобы на постановление вступает в законную силу с «__» _____ 2018 г.

Разъяснить Аксельрод Галине Ханьевне

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Подпись лица, вынесшего постановление _____

О.В. Вакула

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление, или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Приморского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление 2-22- 313 от « 28 » августа 2018 г. исполнено _____

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «__» _____ 20__ года

в _____ Исх. № _____